



Gmina Nowe Warpno  
72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1  
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713  
[www.nowewarpno.pl](http://www.nowewarpno.pl) e-mail: [urząd@nowewarpno.pl](mailto:urząd@nowewarpno.pl)

wszyscy wykonawcy

Znak: NW.ZP-06.MT.005.2013

Nowe Warpno, dnia 07.06.2013 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie:

Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2013 r. pod nr 210076 – 2013

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie

wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

pytanie:

Projekt budowlany dotyczący powyższego postępowania w zakresie garażu dla rolby nie zawiera instalacji przeciwwybuchowej, detektorów gazu oraz miejsca składowania butli na gaz. Ponadto zwracamy uwagę, iż obowiązkiem Zamawiającego będącego w posiadaniu rolby zasilanej gazem należy zapewnienie operatorów tejże maszyny posiadających kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń zasilanych gazem.

Z uwagi na powyższe, oraz bezpieczeństwo dla użytkowników lodowiska zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający zastąpił rolbę zasilaną gazem rolbą zasilaną elektrycznie lub diesel o poniższych parametrach:

Rolba - zasilana elektrycznie lub silnikiem Diesla, napęd na 4 koła, pojemność min 500 litrów, szerokość robocza min. 150 cm, pojemność zbiornika na śnieg min 1,8 m<sup>3</sup>, agregat strugający, obrotową szczotką do czyszczenia tafli przy bandzie.

odpowiedź:

Zamawiający nie uzna innego typu Rolba.

z-ca Burmistrza Nowego Warpna  
Mirosław Tokarski