

Uziom

Uziom otokowy należy wykonać bednarką Fe/Zn30x4 na głębokości 0,8m w odległości 1m od obiektu. Wykonać 4 złącza kontrolne. Połączenia w ziemi wykonać przez spawanie na powierzchni co najmniej 120mm².

Czujnik Gazu

Czujnik gazu propan butan umiejscowić zasilić napięciem 230V, instalować na wysokości nie wyższej niż 30cm od poziomu podłogi, możliwie blisko potencjalnego źródła emisji gazu. Czujnik posiada styki przekaźnika uruchamiające po przekroczeniu niebezpiecznego poziomu stężenia gazu wentylator przewietrzający. Wentylator ma możliwość załączenia osobnym włącznikiem zainstalowanym obok włącznika oświetlenia. Wentylator oraz czujnik gazu zasilić z obwodu oświetleniowego rozdzielnicy RT2