



Gmina Nowe Warpno  
72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1  
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713  
[www.nowewarpno.pl](http://www.nowewarpno.pl) e-mail: [urząd@nowewarpno.pl](mailto:urząd@nowewarpno.pl)

wszyscy wykonawcy

Znak: NW.ZP-06.MT.010.2013

Nowe Warpno, dnia 13.06.2013 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie:

Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2013 r. pod nr 210076 – 2013

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  
Lodowisko wraz z zadaszeniem w Nowym Warpnie

wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

pytanie:

Wykonawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający jest zdecydowany zastosować rolbę z systemem  
LPG czy rozważy zamontowanie innego rodzaju maszyny do pielęgnacji lodu.

Nasze wątpliwości nasunął artykuł dotyczący eksplozji na lodowisku Cracovii jaka miała miejsce w październiku  
ubiegłego roku.

odpowiedź:

Zamawiający ponownie informuje, że nie uzna innego typu Rolba.

z-ca Burmistrza Nowego Warpna  
Mirostaw Tokarski