



Gmina Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno, pl. Zwycięstwa 1
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713
www.nowewarpno.pl e-mail: urząd@nowewarpno.pl

wszyscy wykonawcy

Znak: NW/ZP-07/MT/002/2012

Nowe Warpno, dnia 22.03.2012 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie: „Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna”

Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.03.2012 r. pod nr 77646 – 2012

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa i rewitalizacja nawierzchni jezdni i chodników w centrum Nowego Warpna” wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

pytanie 1: Prosimy o poprawne zdefiniowanie podstawowych parametrów geowłókniny w Specyfikacji Technicznej nr D-02.04.01, oraz o ujednoczenie zapisów, w taki sposób, żeby nie ograniczały się do jednego konkretnego producenta i jednego konkretnego wyrobu.

Poza tym w dokumencie pt. "Projekt - karta techniczna" są podane parametry jednego konkretnego typu geowłókniny i nie są one tożsame z zapisami ze Specyfikacją Techniczną nr. D-02.04.01.

Prosimy o wprowadzenie poprawnych zapisów w ST nr D-02.04.01 oraz wykreślenia dokumentu "Projekt - karta techniczna"

Parametry z ST nr D-02.04.01

- wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż - 13 KN/m
- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek - 17 KN/m
- wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż - 65 %
- wydłużenie przy zerwaniu - 65 %

W załączeniu karta techniczna geowłókniny

odpowiedź: Zamawiający wykreśla kartę techniczną geowłókniny załączoną w projekcie, należy stosować geowłókninę o parametrach technicznych w ST nr D-02.04.01

z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno
Mirosław Tokarski

otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a