



**PROGRAM  
REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO  
ZACHODNIOPOMORSKIE

UNIA EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.



**Gmina Nowe Warpno**  
72-022 Nowe Warpno, pl.Zwycięstwa 1  
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713  
[www.nowewarpno.pl](http://www.nowewarpno.pl) e-mail: [urząd@nowewarpno.pl](mailto:urząd@nowewarpno.pl)

wszyscy wykonawcy

Znak: NW/ZP-03/MT/001/2012

Nowe Warpno, dnia 10.02.2012 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą:  
Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I  
w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno  
Ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2012 r. pod nr 27188 – 2012

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pod nazwą: Budowa promenady biegnącej wzdłuż południowego brzegu półwyspu nowowarpieńskiego - etap I w Nowym Warpnie Gmina Nowe Warpno”, wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) wyjaśniam:

pytanie 1: Czy kostka granitowa płomieniowana może być zastąpiona kostką granitową łamaną?

odpowiedź: PFU szczegółowo określa, że ma to być kostka cięta płomieniowana

pytanie 2: Czy dopuszcza się zastosowanie desek kompozytowych z PCV z domieszką mączki drzewnej?

odpowiedź: PFU określa, iż głównymi składnikami desek kompozytowych ma być polietylen (PE) i polipropylen (PP)

pytanie 3: Czy deski kompozytowe mają być gładkie czy reflowane?

odpowiedź: Deski mają mieć powierzchnię ryflowaną

pytanie 4: Prosimy o określenie koloru desek kompozytowych

odpowiedź: Kolor desek kompozytowych - brązowy

pytanie 5: Droga - czy można zastosować cegłę klinkierową o gr. 4 cm.

odpowiedź: Zgodnie z PFU ma to być cegła klinkierowa gr. 72 mm

z-ca Burmistrza Gminy Nowe Warpno  
Mirostaw Tokarski

otrzymują:

1) adresat

2) a/a