

L.p.	Wyszczególnienie
1	Kocioł KW–Ekocentr 50,0kW
2	Naczynie wzbiorcze otwarte 32,0/40,0dm3
3	Naczynie wzbiorcze przeponowe N 50 Reflex
4	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn20/14 (3/4")
5	Regulator sterujący kotła
6	Zbiornik akumulacyjny 500dm3
7	wymiennik ciepła płytowy ALFA LAVAL CB60–30H
8	Termostatyczny zawór trójdrogowy TERMOVAR Dn40
9	Pompa MAGNA 25–60 Grundfos 230V 85W
10	Pompa obiegu kotłowego UPS 25–60 180 Grundfos 230V 80W
11	Pompa obiegu wymiennika UPS 25–60 180 Grundfos 230V 80W
12	Zawór miesz. 3 dr. DR32 z siłownikiem VMM20 Honeywell
13	Filtr siatkowy Dn40 – 2szt
14	Zawór zwrotny Dn40 – 4szt
15	Zawór odcinający Dn40
16	Manometr z zaworem stopowym 0–0,6MPa – 6szt
17	Termometr tarczowy 0–130 st. – 6szt

temat rysunku:
KOTŁOWNIA
schemat technologiczny

obiekt / temat:
Remont ratusza w Nowym Warpnie
wymiana wewnętrznych instalacji c.o. i wod.–kan.
oraz wymiana urządzeń kotłowni na paliwo stałe

adres:
działka nr 961 obręb Nowe Warpno

inwestor:
Gmina Nowe Warpno
pl. Zwycięstwa 1; 72–022 Nowe Warpno

projektant; podpis:
mgr inż. Rafał Sawicki
upr. nr ZAP/0011/P00S/04

sprawdzający; podpis:
mgr inż. Artur Gac
upr. nr ZAP/0053/PWOS/05

branża:
SANITARNA

rys. nr:
7

miejsce i data:
NOWOGARD wrzesień 2010

faza:
P.B.

skala:
–