



Urząd Gminy Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno, pl.Zwycięstwa 1
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713
www.nowewarpno.pl e-mail: urząd@nowewarpno.pl

wszyscy wykonawcy

Znak: NW/ZP-02/MT/001/2009

Nowe Warpno, dnia 15.04.2009 r.

dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie”

Ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.04.2009 r. pod nr **91148-2009**.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont nawierzchni ulicy Polnej w Nowym Warpnie”, wpłynęło pytanie od jednego z wykonawców. W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655), wyjaśniamy:

pytanie

W Opisie Technicznym i ślepych kosztorysie w pozycjach dotyczących wykonania podbudowy brakuje informacji o:

- Grubości podbudowy betonowej (poz. 10-11)
- Grubości podsypki cementowo- pisakowej (poz. 12-13)

odpowiedź

- Grubość podbudowy betonowej (poz. 10-11) – **13 cm**
- Grubość podsypki cementowo- pisakowej (poz. 12-13) – **4 cm**

otrzymują:

- 1) adresat
- 2) a/a

Z CA BURMISTRZA GMINY
Mirosław Tokarski
Mirosław Tokarski